

**UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (100-48°C)
PARAMETRŲ GRAFIKAS**
(taikomas Jonavos miestui ir Ruklos gyvenvietai)

Lauko temperatūra	Tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra	Grįžtamo šilumnešio temperatūra katilinėje	Gražinamo šilumnešio temperatūra pas vartotoją
10	65	41	42
9	65	41	42
8	65	41	42
7	65	41	42
6	65	41	42
5	70	40	41
4	70	40	41
3	70	40	41
2	70	40	41
1	70	40	41
0	70	40	41
-1	72	40	41
-2	74	40	41
-3	76	40	41
-4	78	40	41
-5	80	40	42
-6	82	40	43
-7	84	41	44
-8	86	42	45
-9	87	43	46
-10	88	44	46
-11	89	44	46
-12	90	45	46
-13	91	45	46
-14	92	45	46
-15	93	45	46
-16	94	45	46
-17	95	45	46
-18	96	45	46
-19	97	45	46
-20	98	45	46
-21	99	45	46
-22	100	45	46

Pastaba: Tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas $\pm 3\%$



<p>SUDERINTA Jonavos rajono savivaldybės atstovas Stovybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas Arnoldas Musteikis 20 m. mėn. d.</p>	<p>SUDERINTA UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktorius pavaduotojas gamybai-technikai Paulius Jaselskis 2023 m. 09 mėn. 12 d.</p>
--	--

tempergraf