

**UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (70-48^o)
PARAMETRŲ GRAFIKAS**

(taikomas Jonavos rajono Kuigalių gyvenvietei, Kulvos k., Batėgalos k., Upninkų k., Bukonių k., Žeimių mstl., Užusalių k. ir Įmonei priklausančių buitinių ir izoliuoto tinklo katilinės)

Lauko temperatūra	Temperatūra Iš katilinės	Grįžtama t-ra pas vartotoją	Grįžtama temperatūra katilinėje
10	40	36	34
9	41	36	34
8	42	36	34
7	43	36	34
6	44	36	34
5	45	36	34
4	46	36	34
3	47	36	34
2	48	36	34
1	49	36	34
0	50	37	35
-1	51	38	36
-2	52	39	37
-3	53	40	38
-4	54	41	39
-5	55	42	39
-6	56	43	40
-7	57	44	41
-8	58	45	42
-9	59	46	43
-10	60	46	44
-11	61	47	44
-12	62	48	45
-13	63	48	45
-14	64	49	45
-15	65	49	45
-16	66	49,7	45,7
-17	67	50	46
-18	68	51	46
-19	69	51	47
-20	70	51,9	47,2
-21	70	52	48
-22	70	53	48



SUDERINTA Jonavos rajono savivaldybės atstovas Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas <i>Arnoldas Musteikis</i> 20 m. mėn. d.	SUDERINTA UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai Paulius Jaselskis 20 23 m. 09 mėn. 12 d.
---	--

tempergraf