

**Faktinis šilumos poreikis**

Laikotarpis	Jonavos miesto CŠT sistema			Ruklos mstl. CŠT sistema		
	Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, MWh	Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šilumos kiekis, MWh	Faktinis šilumos poreikis iš viso, MWh	Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, MWh	Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šilumos kiekis, MWh	Faktinis šilumos poreikis iš viso, MWh
<b>2022 01</b>	17 403	0	<b>17 403</b>	1511	0	<b>1511</b>
2022 02	14 426	0	<b>14 426</b>	1230	0	<b>1230</b>
2022 03	14 497	0	<b>14 497</b>	1242	0	<b>1242</b>
2022 04	9 963	0	<b>9 963</b>	837	0	<b>837</b>
2022 05	4 946	0	<b>4 946</b>	348	0	<b>348</b>
2022 06	4 140	0	<b>4 140</b>	306	0	<b>306</b>
2022 07	4 047	0	<b>4 047</b>	284	0	<b>284</b>
2022 08	3 910	0	<b>3 910</b>	282	0	<b>282</b>
2022 09	4 332	0	<b>4 332</b>	326	0	<b>326</b>
2022 10	7 489	0	<b>7 489</b>	697	0	<b>697</b>
2022 11	12 884	0	<b>12 884</b>	1095	0	<b>1095</b>
2022 12	17 626	0	<b>17 626</b>	1499	0	<b>1499</b>
<b>2023 01</b>	15 655	0	<b>15 655</b>	1364	0	<b>1364</b>
2023 02	14 402	0	<b>14 402</b>	1244	0	<b>1244</b>
2023 03	13 525	0	<b>13 525</b>	1195	0	<b>1195</b>
2023 04	7 428	0	<b>7 428</b>	593	0	<b>593</b>
2023 05	4 931	0	<b>4 931</b>	356	0	<b>356</b>
2023 06	4 262	0	<b>4 262</b>	305	0	<b>305</b>
2023 07	4 077	0	<b>4 077</b>	305	0	<b>305</b>
2023 08	3 983	0	<b>3 983</b>	295	0	<b>295</b>
2023 09	4 268	0	<b>4 268</b>	307	0	<b>307</b>
2023 10	8 278	0	<b>8 278</b>	710	0	<b>710</b>
2023 11	13 447	0	<b>13 447</b>	1171	0	<b>1171</b>
2023 12	15 749	0	<b>15 749</b>	1373	0	<b>1373</b>
<b>2024 01</b>	18 626	0	<b>18 626</b>	1639	0	<b>1639</b>
2024 02	13 457	0	<b>13 457</b>	1175	0	<b>1175</b>
2024 03	12 415	0	<b>12 415</b>	1097	0	<b>1097</b>
2024 04	8 671	0	<b>8 671</b>	745	0	<b>745</b>
2024 05	4 524	0	<b>4 524</b>	330	0	<b>330</b>
2024 06	4 086	0	<b>4 086</b>	302	0	<b>302</b>