

UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRĀŽINAMO ŠILUMNEŠIO (100-48⁰C)
PARAMETRŪ GRAFIKAS
 (taikomas Jonavos miestui ir Ruklos gyvenvietei)

Lauko temperatūra	Tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra	Grīztamo šilumnešio temperatūra katilinėje	Grāžinamo šilumnešio temperatūra pas vartotojā
10	65	41	42
9	65	41	42
8	65	41	42
7	65	41	42
6	65	41	42
5	70	40	41
4	70	40	41
3	70	40	41
2	70	40	41
1	70	40	41
0	70	40	41
-1	72	40	41
-2	74	40	41
-3	76	40	41
-4	78	40	41
-5	80	40	42
-6	82	40	43
-7	84	41	44
-8	86	42	45
-9	87	43	46
-10	88	44	46
-11	89	44	46
-12	90	45	46
-13	91	45	46
-14	92	45	46
-15	93	45	46
-16	94	45	46
-17	95	45	46
-18	96	45	46
-19	97	45	46
-20	98	45	46
-21	99	45	46
-22	100	45	46

Pastaba: Tiekamo ir grīztamo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas ± 3 %

SUDERINTA	SUDERINTA
<u>Jonavos miesto savivaldybės atstovas</u> <u>Vedėjas</u> <u>Arnoldas Musteikis</u> <u>2024 m. 09 mėn 24 d.</u>	<u>UAB „Jonavos šilumos tinklai“</u> <u>direktorius pavaduotojas</u> <u>gamybai-tehnikai</u> <u>Paulius Jaselskis</u> <u>2024 m. 09 mėn 24 d.</u>



tempergraf