


**UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (70-48⁰)
PARAMETRŲ GRAFIKAS**

(taikomas Jonavos rajono Kuigalių gyvenvietei, Kulvos k., Batėgalos k., Upninkų k., Bukonių k., Žeimių mstl., Užusalių k. ir Įmonei priklausančių buitinių ir izoliuoto tinklo katilinės)

Lauko temperatūra	Temperatūra Iš katilinės	Grižtama t-ra pas vartotoją	Grižtama temperatūra katilinėje
10	40	36	34
9	41	36	34
8	42	36	34
7	43	36	34
6	44	36	34
5	45	36	34
4	46	36	34
3	47	36	34
2	48	36	34
1	49	36	34
0	50	37	35
-1	51	38	36
-2	52	39	37
-3	53	40	38
-4	54	41	39
-5	55	42	39
-6	56	43	40
-7	57	44	41
-8	58	45	42
-9	59	46	43
-10	60	46	44
-11	61	47	44
-12	62	48	45
-13	63	48	45
-14	64	49	45
-15	65	49	45
-16	66	49	45
-17	67	50	46
-18	68	51	46
-19	69	51	47
-20	70	51	47
-21	70	52	48
-22	70	53	48

<p>SUDERINTA Jonavos rajono savivaldybės atstovas Sąjūdos ir remonto skyriaus Vedėjas Arnoldas Musteikis 2024 m. 09 mėn. 24 d.</p>	<p>SUDERINTA UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai Paulius Jaselskis 2024 m. 10 mėn. 14 d.</p>
---	--



tempergraf