

UAB "Jonavos šilumos tinklai"

Maksimalus galios poreikis

max MW, šildymo sezono metu

Katilinė	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jonavos RK	9,10	0,00	10,17	5,67	0,00	10,04
Girelės RK	24,70	26,13	26,92	29,54	30,67	29,58
MŪ	0,14	0,12	0,15	0,10	0,13	0,10
Liet.gelež.	0,09	0,08	0,10	0,07	0,10	0,07
Kuigalių k.	0,12	0,10	0,12	0,06	0,08	0,05
Ruklos RK	2,75	2,50	3,70	2,58	2,75	3,25
Šilų km.	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
Batėgalos k.			0,07	0,06	0,08	0,06
Bukonių k.			0,05	0,05	0,06	0,05
Užusalių k.			0,08	0,08	0,09	0,07
Žeimių k.			0,14	0,12	0,12	0,11
Kulvos k.			0,05	0,04	0,06	0,04
Upninkų k.			0,06	0,05	0,06	0,04
Panoterių k.						0,05
Iš viso	36,92	28,95	41,64	38,43	34,22	43,53