

UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (100-48°C)
PARAMETRŲ GRAFIKAS
 (taikomas Jonavos miestui ir Ruklos gyvenvietai)

Lauko temperatūra	Tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra*	Grįžtamo šilumnešio temperatūra katilinėje**	Gražinamo šilumnešio temperatūra pas vartotoją
10	70	34	36
9	70	34	36
8	70	34	36
7	70	34	36
6	70	34	36
5	70	34	36
4	70	34	36
3	70	34	36
2	70	34	36
1	70	34	36
0	70	35	37
-1	72	36	38
-2	74	37	39
-3	76	38	40
-4	78	39	41
-5	80	39	42
-6	82	40	43
-7	84	41	44
-8	86	42	45
-9	87	43	46
-10	88	44	46
-11	89	44	47
-12	90	45	48
-13	91	45	48
-14	92	45	49
-15	93	45	49
-16	94	45,7	49,7
-17	95	46	50
-18	96	46	51
-19	97	47	51
-20	98	47,2	51,9
-21	99	48	52
-22	100	48	53

* ne šildymo sezono metu 63-65 °C

** ne šildymo sezono metu 43-45 °C

Pastaba: Tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas $\pm 3 \%$

SUDERINTA	SUDERINTA
Jonavos rajono savivaldybės atstovas	UAB „Jonavos šilumos tinklai“
<u>Statybos ir remonto skyriaus</u>	direktoriaus pavaduotojas
<u>Vedėjas</u>	gamybai-technikai
<u>Arnoldas Musteikis</u>	Paulius Jaselskis
20__m. __mėn. __d.	20__m. __mėn. __d.

tempergraf