

**UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO (70-48°C)
PARAMETRŲ GRAFIKAS**

(taikomas Jonavos rajono Kuigalių gyvenvietei, Kulvos k., Batėgalos k., Upninkų k., Bukonių k., Žeimių mstl., Užusalių k., Panoterių k.)

Lauko temperatūra	Temperatūra Iš katilinės*	Grįžtama t-ra pas vartotoją**	Grįžtama temperatūra katilinėje
10	40	36	34
9	41	36	34
8	42	36	34
7	43	36	34
6	44	36	34
5	45	36	34
4	46	36	34
3	47	36	34
2	48	36	34
1	49	36	34
0	50	37	35
-1	51	38	36
-2	52	39	37
-3	53	40	38
-4	54	41	39
-5	55	42	39
-6	56	43	40
-7	57	44	41
-8	58	45	42
-9	59	46	43
-10	60	46	44
-11	61	47	44
-12	62	48	45
-13	63	48	45
-14	64	49	45
-15	65	49	45
-16	66	49,7	45,7
-17	67	50	46
-18	68	51	46
-19	69	51	47
-20	70	51,9	47,2
-21	70	52	48
-22	70	53	48

* ne šildymo sezono metu 63-65 °C

** ne šildymo sezono metu 43-45 °C

Pastaba: Tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas $\pm 3 \%$

SUDERINTA	SUDERINTA
Jonavos rajono savivaldybės atstovas Starys ir remonto skyriaus Vedėjas Arnoldas Musteikis	UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai Paulius Jaselskis
20__m.____mėn.____d.	20__m.____mėn.____d.

tempergraf