

UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (100-48°C)
PARAMETRŲ GRAFIKAS
 (taikomas Jonavos miestui ir Ruklos gyvenvietai)

Lauko temperatūra	Tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra*	Grižtamo šilumnešio temperatūra katilinėje**	Gražinamo šilumnešio temperatūra pas vartotoją
10	70	39	31
9	70	39	31
8	70	39	31
7	70	39	31
6	70	39	31
5	70	39	31
4	70	39	31
3	70	39	31
2	70	39	31
1	70	39	31
0	70	39	31
-1	72	36	38
-2	74	37	39
-3	76	38	40
-4	78	39	41
-5	80	39	42
-6	82	40	43
-7	84	41	44
-8	86	42	45
-9	87	43	46
-10	88	44	46
-11	89	44	47
-12	90	45	48
-13	91	45	48
-14	92	45	49
-15	93	45	49
-16	94	46	48
-17	95	46	50
-18	96	46	51
-19	97	47	51
-20	98	47	51
-21	99	48	52
-22	100	48	53

* ne šildymo sezono metu 63-65 °C

** ne šildymo sezono metu 43-45 °C

Pastaba: Tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas $\pm 2\%$

SUDERINTA Jonavos rajono savivaldybės atstovas Statybos ir remonto skyriaus Vedėjas Arnoldas Musteikis 2025 m. 09 mėn. 24 d.	SUDERINTA UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai Paulius Jaselskis 2025 m. 09 mėn. 24 d.
---	---

tempergraf

