

**UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (100-48°C)
PARAMETRŲ GRAFIKAS
(taikomas Jonavos miestui)**

Lauko temperatūra	Tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra*	Grįžtamo šilumnešio temperatūra katilinėje**	Gražinamo šilumnešio temperatūra pas vartotoją
10	65	41	42
9	65	41	42
8	67	41	42
7	67	41	42
6	67	41	42
5	70	40	41
4	70	40	41
3	70	40	41
2	70	40	41
1	72	40	41
0	72	40	41
-1	72	40	41
-2	74	40	41
-3	76	40	41
-4	78	40	41
-5	80	40	42
-6	82	40	43
-7	84	41	44
-8	86	42	45
-9	87	43	46
-10	88	44	46
-11	89	44	46
-12	90	45	46
-13	91	45	46
-14	92	45	46
-15	93	45	46
-16	94	46	46
-17	95	46	46
-18	96	46	46
-19	97	47	46
-20	98	47	46
-21	99	48	46
-22	100	48	46

* ne šildymo sezono metu 63-65 °C

** ne šildymo sezono metu 43-45 °C

Pastaba: Tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas $\pm 3 \%$

SUDERINTA	SUDERINTA
Jonavos rajono savivaldybės atstovas Statybos ir remonto skyriaus Vedėjas <u>Arnoldas Musteikis</u> 20 <u>26</u> m. <u>09</u> mėn. <u>27</u> d.	UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai Paulius Jaselskis 20 <u>26</u> m. <u>09</u> mėn. <u>27</u> d.



tempergraf