

UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (95-48°C)
PARAMETRŲ GRAFIKAS
 (taikomas Ruklos gyvenvietai)

Lauko temperatūra	Tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra	Grįžtamo šilumnešio temperatūra katilinėje	Gražinamo šilumnešio temperatūra pas vartotoją
10	63	41	42
9	63	41	42
8	63	41	42
7	63	41	42
6	63	41	42
5	65	40	41
4	65	40	41
3	65	40	41
2	65	40	41
1	65	40	41
0	70	40	41
-1	72	40	41
-2	74	40	41
-3	76	40	41
-4	78	40	41
-5	80	40	42
-6	82	40	43
-7	84	41	44
-8	86	42	45
-9	87	43	46
-10	88	44	46
-11	89	44	46
-12	90	45	46
-13	91	45	46
-14	92	45	46
-15	93	45	46
-16	94	45	46
-17	95	45	46
-18	95	45	46
-19	95	45	46
-20	95	45	46
-21	95	45	46
-22	95	45	46

Pastaba: Tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas $\pm 3\%$

SUDERINTA Jonavos rajono savivaldybės atstovas Statybos ir remonto skyriaus Vedėjas <u>Arnoldas Musteikis</u> 20 <u>16</u> m. <u>09</u> mėn. <u>09</u> d.	SUDERINTA UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktorius pavaduotojas gamybai-technikai Paulius Jaselskis 20 <u>16</u> m. <u>09</u> mėn. <u>09</u> d.
---	--

tempergraf