

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## „GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

1. **Pirkimo objektas** – gamtinės dujos (toliau – Prekė).
2. **Pirkimo objekto apibūdinimas** – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).
3. **Bendrieji reikalavimai:**
  - 3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;
  - 3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;
  - 3.3. dujų pristatymo vieta – Perkančiojo subjekto dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

	Pristatymo vietos	Reikalingas preliminarus dujų kiekis MWh	Vartojimo pajėgumai, MWh/ para/metams
1	Jonava, Klaipėdos g. 8	3000	150
2	Jonava, Ukmergės g. 11	14540	250
3	Jonava, Miškininkų g. 3	100	0,6
4	Jonava, Miškininkų g. 9	290	2,2
5	Jonava, Miškininkų g. 10	170	1,2
6	Jonava, Miškininkų g. 11	230	1,6
7	Jonava, Šilų g. 9	405	3,6
8	Rukla, Ruklio g. 6	9200	75
9	Šilai, Lokio g. 5	65	0,8

**Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai MWh/para/metams –200MWh.**

- 3.4. Perkančiajam subjektui paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;
- 3.5. nedelsiant pranešti Perkančiajam subjektui apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Perkančiojo subjekto pristatymo vietą;
- 3.6. **Prekių kiekis** – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminarus dujų kiekio. Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 10 000 MWh gamtinių dujų kiekį viso sutarties vykdymo metu.

4. Perkančiojo subjekto preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

2024 metams reikalingas preliminarus dujų kiekis, MWh							
I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
Sausis	8000	balandis	600	liepa	350	spalis	700
Vasaris	7800	gegužė	400	rugpjūtis	320	lapkritis	2200
Kovas	2200	birželis	360	rugsėjis	350	gruodis	4720
<b>Iš viso:</b>	<b>18000</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>1360</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>1020</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>7620</b>
<b>Iš viso:</b>						<b>28000</b>	

5. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminarus dujų kiekio.

**6. Gamtinių dujų techniniai rodikliai:**

7.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

7.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

7.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

7.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už  $-15^{\circ}\text{C}$  ir ne aukštesnė už  $50^{\circ}\text{C}$ ;

7.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.