

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

1. **Pirkimo objektas** – gamtinės dujos (toliau – Prekė).

2. **Pirkimo objekto apibūdinimas** – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

3. **Bendrieji reikalavimai:**

3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

3.3. dujų pristatymo vieta – Įsigyjančiosios organizacijos dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Įsigyjančiajai organizacijai. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

	Pristatymo vietos	Reikalingas preliminarus dujų kiekis MWh	Vartojimo pajėgumai, MWh/ para/metams
1	Jonava, Klaipėdos g. 8	3000	170
2	Jonava, Ukmergės g. 11	10140	250
3	Jonava, Miškininkų g. 3	100	0,6
4	Jonava, Miškininkų g. 9	290	2,2
5	Jonava, Miškininkų g. 10	170	1,2
6	Jonava, Miškininkų g. 11	230	1,6
7	Jonava, Šilų g. 9	405	3,6
8	Rukla, Ruklio g. 6	7600	85
9	Šilai, Lokio g. 5	65	0,8

Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai MWh/para/metams –200MWh.

3.4. Įsigyjančiajai organizacijai paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

3.5. nedelsiant pranešti Įsigyjančiajai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Įsigyjančiosios organizacijos pristatymo vietą;

3.6. **Prekių kiekis** – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminarus dujų kiekio. Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 8 000 MWh gamtinių dujų kiekį viso sutarties vykdymo metu.

4. Įsigyjančiosios organizacijos preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

2026 metams reikalingas preliminarus dujų kiekis, MWh							
I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
Sausis	5900	balandis	500	liepa	80	spalis	550
Vasaris	5500	gegužė	130	rugpjūtis	50	lapkritis	2200
Kovas	2200	birželis	90	rugsėjis	80	gruodis	4720
Iš viso:	13600	Iš viso:	720	Iš viso:	210	Iš viso:	7470
Iš viso:						22000	

5. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminarus dujų kiekio.

6. Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

7.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

7.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

7.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

7.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -15°C ir ne aukštesnė už 50°C ;

7.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.